




458064 - Abluftsteuerungsset Funkausführung

Technische Zeichnung



			No
Abluftsteuerungsset	Funkausführung	1	458064 ¹⁾

¹⁾ Bestehend aus: 1 Stück Steuerung, 1 Stück Funk-Sensor, 1 Stück Funk-Magnet.


Verwendungshinweis (gilt nur für Deutschland)

Laut der Feuerungsverordnung (FeuV §4 - Aufstellen von Feuerstätten) muss in Deutschland eine ausreichende Frischluftzufuhr gewährleistet sein, wenn eine offene Feuerstelle (z. B. Holzofen, Gastherme, Öl- bzw. Kohleofen) und ein Abluftsystem (z. B. Dunstabzugshaube, Abluftventilator, Abluftwäschetrockner) gleichzeitig betrieben werden.

Dies verhindert, dass die Abgase der Feuerstelle durch das Abluftsystem in den Innenraum zurück gesaugt werden. Eine entsprechende Steuerung muss die Inbetriebnahme der Ablufteinrichtung verhindern, solange die Zuluft einrichtung (z. B. Fenster) noch nicht geöffnet ist.

Der Einbau einer Zwangsbelüftung bzw. einer Zwangsabschaltung des Abluftsystems ist in Deutschland unter den oben angeführten Umständen Vorschrift!

Einbauschema





458064 - Abluftsteuerungsset Funkausführung

